



- 说明:
- 1.图中尺寸单位为毫米, 高程为米。
 - 2.图中所示仪表的安装以订货后厂家提供安装方式为准, 安装支架由厂家配套提供。
 - 3.全部仪表设备接地端须与壳内与其附近接地干线可靠相连并好接地及等电位联结。
 - 4.桥架附近的仪表电缆引自桥架后穿铠皮管连接设备。仪表电缆引出桥架后穿铠皮管连接设备。
 - 5.成套系统的仪表及其电缆由厂家提供, 本次设计仅为其预留电缆通路、端头、侧系统成套供货的仪表不列入材料表内。

10						
9						
8						
7	电缆管	φ25	米	5		
6	PVC管	φ20	米	10		
5	PVC管	φ25	米	100		
4	UMC基座		套	6		
3	无线AP天线	无线网络系统配套	套	2		
2	设备底座基座	设备底座基座, 底座高度, 50mm, 底座, 底座, 底座, 底座	套	4	距离3.0米安装, 配套安装附件	
1	无线网络系统	底座, 底座, 底座	套	4	距离3.0米安装, 配套安装附件	
设备	设备	设备名称	型号规格	单位	数量	备注