会签栏

编号	用途	型号及规格	起点	终点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备注
0601/2Y-200	进水泵房1#门禁电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	进水泵房1#门禁前端箱	沟、管、桥架	50	220		
0601/2Y-201	进水泵房1#门禁信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	进水泵房1#门禁前端箱	沟、管、桥架	50	~		
0601/2Y-202	进水泵房2#门禁电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	进水泵房2#门禁前端箱	沟、管、桥架	20	220		
0601/2Y-203	进水泵房2#门禁信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	进水泵房2#门禁前端箱	沟、管、桥架	20	~		
0601/2Y-204	进水泵房3#门禁电源	YJV-1 3x2.5	变频器间信息箱	进水泵房3#门禁前端箱	沟、管、桥架	50	220		
0601/2Y-205	进水泵房3#门禁信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	进水泵房3#门禁前端箱	沟、管、桥架	50	~		
0601/2Y-206									
0601/2Y-207	1# 无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	1# 无线AP	管	70	~		
0601/2Y-208	2# 无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	2# 无线AP	管	30	~		
0601/2Y-209	3# 无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	3# 无线AP	管	50	~		
0601/2Y-210	4# 无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	4# 无线AP	管	5	~		
0601/2Y-211	5# 无线AP信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	5# 无线AP	管	60	~		
0601/2Y-212	1#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	1#UWB	管	50	~		
0601/2Y-213	2#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	2#UWB	管	60	~		
0601/2Y-214	3# UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	3#UWB	管	50	~		
0601/2Y-215	4# UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	4#UWB	管	20	~		
0601/2Y-216	5# UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	5#UWB	管	50	~		
0601/2Y-217	6# UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	6#UWB	管	50	~		
0601/2Y-218	7#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	7#UWB	管	50	~		
0601/2Y-219	8#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	8#UWB	管	60	~		
0601/2Y-220	9# UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	9# UWB	管	50	~		
0601/2Y-221	10#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	10#UWB	管	20	~		
0601/2Y-222	11#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	11#UWB	管	90	~		
0601/2Y-223	12#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	12#UWB	管	90	~		
0601/2Y-224	13#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	13#UWB	管	50	~		
0601/2Y-225	14#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	14#UWB	管	50	~		
0601/2Y-226	15#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	15#UWB	管	50	~		
0601/2Y-227	16#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	16#UWB	管	50	~		
0601/2Y-228	17#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	17#UWB	管	50	~		
0601/2Y-229	19#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	19#UWB	管	50	~		
0601/2Y-230	18#UWB信号	6类屏蔽网线	变频器间信息箱	18#UWB	管	50	~		
0601/2Y-231									
0601/2Y-232									
0601/2Y-233									
0601/2Y-234									
0601/2Y-235									
0601/2Y-236									
0601/2Y-237									
0601/2Y-238									
0601/2Y-239									

编号	用途	型号及规格	起点	终点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备注

BMEDI 北京市市政工程设计研究总院有限公司	珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程 格栅间、集水池及进水泵房，配水泵房及主变配电室BP01 格栅间、集水池及进水泵房 电缆统计表	项目(副)负责人	杨力	校核人	赵申	阶段	施工图设计	
		专业负责人	李亚东 梁毅	审核人	董威	图号	2021W039-SS0601-DQ16-06	
		设 计 人	胡田力	审定人	强百祥	日期	2021.10	比例 1:100