



- 说明:
- 1.图中尺寸单位为毫米,高程为米。
  - 2.图中所有电缆的型号、长度详见电缆统计表。
  - 3.电缆保护管敷设经过结构伸缩缝时,要求在伸缩缝两侧做电缆接线盒。
  - 4.设备保护管出地面300mm,并作做防水弯头,电缆引出后穿金属软管连接设备。

10		蛇皮管	φ25	米	10	
9		PVC管	PVCφ25	米	80	
8	Ⓢ	UWB基站		套	4	防腐型 距地3.0米安装
7	📶	无线覆盖系统	无线系统配套	套	1	防腐型 距地3.0米安装
6	●	门禁电磁锁	门禁系统配套	套	2	
5	□	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	2	防腐型 距地1.4米暗装
4	▢	门禁读卡器	门禁系统配套	套	2	距地1.4米暗装
3	▢	门禁前端控制器	门禁系统配套	套	2	防腐型 距地2.0米安装
2	▢	摄像机前端箱	视频摄像机配套 内置避雷器、稳压电源、光端机等	套	3	防腐型 距地3.0米安装 配套安装附件
1	Ⓒ	视频摄像机	数字、半球、高清、300万像素	套	3	防腐型 距地3.0米安装 配套安装附件
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注

信息化平面图 1:100