



说明

1. 图中尺寸单位为毫米, 高程为米。
2. 图中所示仪表的安装以订货后厂家提供安装方式为准, 安装支架由厂家配套提供, 所有分体式仪表变送器传输器电缆为设备配套。
3. 全部仪表设备接端端嘴或外壳均与其自然接地干线可靠相连作好接地及等电位联结。
4. 仪表电缆引由埋管、桥架后穿脱皮管连接设备。

15									
14		抛光管	φ20	米	10				
13		抛光管	φ25	米	10				
12		镀锌	SC20	米	50				
11		镀锌	SC25	米	200				
10	☒	UVB基站	智能电力监控系统	套	1			配柜(3.0米空开) 配安装附件	
9	☒	直落基	智能电力监控系统	套	1			配柜(2.0米空开) 配安装附件	
8	☒	无线AP接入交换机	无线AP监控系统	套	3			配柜(3.0米空开) 配安装附件	
7	☒	无线AP	无线AP监控系统	套	3			配柜(3.0米空开) 配安装附件	
6	☒	无线AP	无线AP监控系统	套	6				
5	☒	门禁开门按钮	门禁监控系统	套	6			配柜(4.0米暗装)	
4	☒	门禁读卡器	门禁监控系统	套	6			配柜(4.0米暗装)	
3	☒	门禁读卡器控制器	门禁监控系统	套	6			配柜(3.0米空开)	
2	☒	门禁读卡器	门禁监控系统	套	6			配柜(3.0米空开) 配安装附件	
1	☒	网络摄像机	网络监控系统	套	6			配柜(3.0米空开) 配安装附件	
序号	材料	品牌	规格	单位	数量	备注	备注	备注	备注