



JQE12-1~JQE12-3 DN300管桥详图




支墩平面图

支墩顶面预埋件




1-1 剖面图


2-2 剖面图



3-3 剖面图




JQA143~JQA144 DN100、JQD181~JQF1-1 DN200挂管横断面大样



JQA143~JQA144 DN100挂管支架局部大样图

挂管支架由膨胀螺栓固定, 间距2m布置一个



JQD181~JQF1-1 DN200挂管支架局部大样图

挂管支架由膨胀螺栓固定, 间距2m 布置一个

<div>中国市政工程东北设计研究总院有限公司</div>						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称	东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
审 定	孙树本		校 核	樊 鑫		子项名称	居岐社区				
审 核	孙树本		设 计	陈正朗		管桥结构图					
项目负责人	袁 琳		制 图	陈正朗		阶 段	施工图	专 业	结 构	比 例	
专业负责人	许琴琴		日 期	2023.12	图 号	HM-JQ-SG-15	工程编号	DG2023P021S	版 次	A	