广东省施工图数字化审查专用
出图　设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸
审图　机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

给水管标（地式）样式平面图

说明：
1、设置原则：小于dn63（DN50）管道仅弯头处设置管标，大于等于dn63（DN50）的管道弯头、直通、三通（三通接口最小处DN>25mm）、变径（变径接口最小处DN>25mm），标识类型（箭头方向）具体以现场实际情况为准。

给水管标（地式）图



管标（立式）正视图



管标（立式）反视图

管标（立式）俯视图

说明：
1、给水管标（立式），材质为PVC管，管径为dn110，盖底白字，外喷蓝色酚树脂漆，管表面贴不干胶，用于位于绿化带的市政给水管道；
2、给水管标（立式）正面印有集团LOGO及“市政供水”字样，背面印有“客服热线96968”字样；
3、给水管标内灌入C20混凝土；
4、管径DN>50：给水管道每30米布置一处，给水管标方向与给水管道走向保持一致；
5、图中所有尺寸单位：mm。

给水管标（立式）图

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

中国市政工程东北设计研究总院有限公司						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
审　定	薛　昆		校　核	刘健辉		子项名称	居岐社区				
审　核	崔　壮		设　计	杨　宁		给水管标大样图					
项目负责人	袁　琳		制　图	杨　宁		阶　段	施工图	专　业	给排水	比　例	
专业负责人	梁　伟		日　期	2023.12		图　号	HM-JQ-SS-17	工程编号	DG2023P021S	版　次	A