

景观	燃气
交通	水工
道路	桥梁
电气	自控
建筑	结构
给水	排水
会	基
基	础

污泥浓缩脱水车间除臭系统工程量表（除臭系统设备包采购）

序号	名称	规格	材料	单位	数量	备注
1	风量调节阀	DN150,1.0MPa	玻璃钢	个	6	与吸风口配套
2	风量调节阀	DN200,1.0MPa	玻璃钢	个	1	与吸风口配套
3	风量调节阀	DN250,1.0MPa	玻璃钢	个	2	与吸风口配套
4	风量调节阀	DN300,1.0MPa	玻璃钢	个	5	与吸风口配套
5	异径三通	ø700\ø700\ø300	玻璃钢	个	4	
6	异径三通	ø600\ø600\ø300	玻璃钢	个	1	
7	异径三通	ø600\ø400\ø300	玻璃钢	个	1	
8	异径三通	ø400\ø400\ø200	玻璃钢	个	1	
9	异径三通	ø400\ø400\ø150	玻璃钢	个	1	
10	异径三通	ø300\ø300\ø150	玻璃钢	个	2	
11	异径三通	ø200\ø200\ø150	玻璃钢	个	1	
12	变径管	ø700\ø600	玻璃钢	个	1	
13	变径管	ø300\ø200	玻璃钢	个	1	
14	变径管	ø400\ø250	玻璃钢	个	1	
15	变径管	ø200\ø150	玻璃钢	个	1	
16	90°弯头	DN700	玻璃钢	个	2	
17	90°弯头	DN300	玻璃钢	个	1	
18	90°弯头	DN200	玻璃钢	个	1	
19	90°弯头	DN150	玻璃钢	个	1	
20	风管	DN700	玻璃钢	米	12	
21	风管	DN600	玻璃钢	米	7	
22	风管	DN400	玻璃钢	米	10	
23	风管	DN300	玻璃钢	米	60	
24	风管	DN250	玻璃钢	米	4	
25	风管	DN200	玻璃钢	米	10	
26	风管	DN150	玻璃钢	米	40	
27	法兰	DN150,1.0MPa	玻璃钢	个	6	
28	法兰	DN200,1.0MPa	玻璃钢	个	1	
29	法兰	DN250,1.0MPa	玻璃钢	个	2	
30	法兰	DN300,1.0MPa	玻璃钢	个	5	
31	除臭软密封系统	尺寸根据各设备型号定制		项	1	
32	风管支架		碳钢防腐	批	1	
注：以上统计材料供本车间内除臭系统的安装，如有超出，所需材料数量最终以现场实际统计为准。						

<div><div><div></div></div><div>中国市政工程设计研究总院有限公司</div><div>Central &amp; Southern China Municipal Engineering Design and Research Institute Co., Ltd</div></div> <div>工程设计综合资质甲级: A142001257 工程咨询甲级资信: 甲212021010950</div> <div>审 定 胡新立 专业负责人 游浩荣 张建明 设计 游浩荣</div> <div>审 核 余 军 校 核 刘嘉靖 设计 凌微 凌微</div> <div>项目负责人 戴仲怡 周雪霞 设计 凌微 凌微</div>	工程名称		东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目				
	子 项		污泥浓缩脱水车间				
	图 名		除臭系统主要工程量表				
	设计号		排06-2023-62	设计阶段	施工图	版 本	A
	图 号		施-排1110	专 业	排水	日 期	2024. 03