广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸
审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月02日完成审查

李屋村GA段 设计参数表（一）

序号	位置		管材及道路类型	长度	管径DN	自然地面标高（m）		设计管内底标高（m）		基坑深度H	基坑等级	支护类型	工作宽度b1	支撑宽度b2	基坑宽度B	垫层	参考钻孔	管道所在土层	管槽地基处理	
																			处理方案	桩长/换填厚度
	起点	终点		（m）	（mm）	起点	终点	起点	终点	（m）			（mm）	（mm）	（m）	（m）				（m）
1	0+000	0+003	焊接钢管-次-车砼	3	325	8.816	8.818	6.459	6.501	2.537	三级	槽钢支护（5.0m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
2	0+003	0+014	焊接钢管-次-车砼	11	325	8.818	8.793	6.501	6.648	2.431	三级	槽钢支护（5.0m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
3	0+014	0+015	焊接钢管-次-车砼	2	325	8.793	8.790	6.648	7.272	2.032	三级	槽钢支护（4.0m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
4	0+015	0+019	焊接钢管-次-车砼	4	325	8.790	8.783	7.272	7.278	1.712	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
5	0+019	0+020	球墨铸铁管-次-车砼	1	300	8.783	8.779	7.278	7.280	1.702	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	1.06	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
6	0+020	0+069	球墨铸铁管-次-车砼	49	300	8.779	8.692	7.280	7.358	1.617	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	1.06	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
7	0+069	0+119	球墨铸铁管-次-车砼	50	300	8.692	8.881	7.358	7.437	1.589	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	1.06	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
8	0+119	0+180	球墨铸铁管-次-车砼	61	300	8.881	8.573	7.437	7.486	1.466	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	1.06	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
9	0+180	0+182	球墨铸铁管-次-车砼	2	300	8.573	8.594	7.486	7.488	1.297	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	1.06	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
10	0+182	0+184	球墨铸铁管-次-车砼	2	300	8.594	8.615	7.488	7.491	1.315	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	1.06	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
11	0+184	0+187	焊接钢管-次-车砼	3	325	8.615	8.642	7.491	6.082	2.042	三级	槽钢支护（4.0m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
12	0+187	0+188	焊接钢管-次-车砼	1	325	8.642	8.640	6.082	6.060	2.770	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
13	0+188	0+190	焊接钢管-次-车砼	1	325	8.640	8.617	6.060	6.068	2.765	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
14	0+190	0+191	焊接钢管-次-车砼	1	325	8.617	8.595	6.068	7.258	2.143	三级	槽钢支护（4.0m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/

会签栏

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰		校核人	戴维		阶段	施工图设计		
	桥头镇 结构工程 李屋、石水口、田头角村	专业负责人	唐云		审核人	唐云		图号	2023N108-SS020202-JG19-23		
	李屋设计参数表(十八)	设 计 人	鲍杰		审定人	杨浩文		日期	2024.06	比例	1:100