广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸
审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月02日完成审查

会签栏

李屋村A段 设计参数表（二）

序号	位置		管材及道路类型	长度	管径DN	自然地面标高（m）		设计管内底标高（m）		基坑深度H	基坑等级	支护类型	工作宽度b1	支撑宽度b2	基坑宽度B	垫层	参考钻孔	管道所在土层	管槽地基处理	
																			处理方案	桩长/换填厚度
	起点	终点		（m）	（mm）	起点	终点	起点	终点	（m）			（mm）	（mm）	（m）	（m）				（m）
46	0+355	0+353	焊接钢管-次-车砼	1	219	12.523	12.525	10.897	10.899	1.826	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.979	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/
47	0+357	0+355	焊接钢管-次-车砼	3	219	12.520	12.523	10.893	10.897	1.827	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.979	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/
48	0+370	0+357	焊接钢管-次-车砼	13	219	12.500	12.520	10.872	10.893	1.828	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.979	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/
49	0+374	0+370	焊接钢管-次-车砼	4	219	12.494	12.500	10.821	10.872	1.851	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.979	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/
50	0+376	0+374	焊接钢管-次-车砼	2	219	12.492	12.494	10.802	10.821	1.882	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.979	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/
51	0+389	0+376	球墨铸铁管-次-车砼	14	200	12.471	12.492	10.502	10.802	2.030	三级	槽钢支护（4.0m）	300	80	0.96	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/
52	0+394	0+389	球墨铸铁管-次-车砼	4	200	12.464	12.471	10.481	10.502	2.176	三级	槽钢支护（4.0m）	300	80	0.96	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/
53	0+395	0+394	球墨铸铁管-次-车砼	2	200	12.461	12.464	10.472	10.481	2.186	三级	槽钢支护（4.0m）	300	80	0.96	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/
54	0+403	0+395	球墨铸铁管-次-车砼	7	200	12.806	12.461	10.436	10.472	2.380	三级	槽钢支护（5.0m）	300	80	0.96	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/
55	0+405	0+403	球墨铸铁管-次-车砼	3	200	12.921	12.806	10.424	10.436	2.634	三级	槽钢支护（6m）	300	80	0.96	0.2	ZK03	素填土	天然地基	/

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日