广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸
审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月02日完成审查

石水口村B2Z段 设计参数表（一）

序号	位置		管材及道路类型	长度	管径DN	自然地面标高（m）		设计管内底标高（m）		基坑深度H	基坑等级	支护类型	工作宽度b1	支撑宽度b2	基坑宽度B	垫层	参考钻孔	管道所在土层	管槽地基处理	
																			处理方案	桩长/换填厚度
	起点	终点		（m）	（mm）	起点	终点	起点	终点	（m）			（mm）	（mm）	（m）	（m）				（m）
1	0+004	0+000	焊接钢管-混凝土市政支路	4	325	8.462	8.464	6.090	5.977	2.6295	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
2	0+005	0+004	焊接钢管-混凝土市政支路	2	325	8.461	8.462	5.309	6.090	2.962	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
3	0+008	0+005	焊接钢管-混凝土市政支路	3	325	8.460	8.461	5.320	5.309	3.346	三级	A型钢板桩（6m）	300	150	1.225	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
4	0+024	0+008	球墨铸铁管-混凝土市政支路	16	300	8.452	8.460	5.376	5.319	3.3085	三级	A型钢板桩（6m）	300	150	1.2	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/

石水口村B3Z段 设计参数表（一）

序号	位置		管材及道路类型	长度	管径DN	自然地面标高（m）		设计管内底标高（m）		基坑深度H	基坑等级	支护类型	工作宽度b1	支撑宽度b2	基坑宽度B	垫层	参考钻孔	管道所在土层	管槽地基处理	
																			处理方案	桩长/换填厚度
	起点	终点		（m）	（mm）	起点	终点	起点	终点	（m）			（mm）	（mm）	（m）	（m）				（m）
1	0+009	0+000	焊接钢管-混凝土市政支路	9	325	8.412	8.430	5.970	5.970	2.651	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
2	0+024	0+009	球墨铸铁管-混凝土市政支路	15	300	8.383	8.412	5.968	5.969	2.629	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.06	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/

石水口村B4Z段 设计参数表（一）

序号	位置		管材及道路类型	长度	管径DN	自然地面标高（m）		设计管内底标高（m）		基坑深度H	基坑等级	支护类型	工作宽度b1	支撑宽度b2	基坑宽度B	垫层	参考钻孔	管道所在土层	管槽地基处理	
																			处理方案	桩长/换填厚度
	起点	终点		（m）	（mm）	起点	终点	起点	终点	（m）			（mm）	（mm）	（m）	（m）				（m）
1	0+000	0+021	球墨铸铁管-沥青支路	21	300	8.149	8.175	5.627	5.671	2.713	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.06	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计

桥头镇 结构工程 李屋、石水口、田头角村

石水口设计参数表(十二)

项目(副)负责人	张亚峰		校核人	戴维		阶段	施工图设计
专业负责人	唐云		审核人	唐云		图号	2023N108-SS020202-JG19-36
设 计 人	鲍杰		审定人	杨浩文		日期	2024.06
						比例	1:100