




# 中国市政工程华北设计研究总院有限公司

## 对外技术工作联系单

编号：2021-S-822-007-04

项目名称	东莞市供水设施更新改造项目-中堂镇北海产业园区、槎滘片区供水管网工程				
收文单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	联系人/电话	万贯强		
<p><b>事项主题：</b></p> <p>对《东莞市供水设施更新改造项目-中堂镇北海产业园区、槎滘片区供水管网工程》施工图设计（2024 年 7 月 11 日版）进一步修正与补充：</p> <p>（1）明确本工程可用再生石粉渣，粒径范围：1mm~12mm，一般松干容重 1500~1600kg/m<sup>3</sup>，细度模量 3.3~3.5；再生石粉渣材料应粗细掺配，一般其粒径组成应控制为 2.5 毫米以上的粗颗粒和 2.5 毫米以下的细粒料各占一半为宜，粒径不大于 40 毫米；小于 0.074 毫米的粉料不超过 10%。（结构图纸 01-G-1-03~04、01-G-3-01、01-G-3-03，道路图纸 01-DL-1-01）。</p> <p>以下无正文。</p> <p>日期：2024 年 08 月 20 日</p>					
项目负责人	熊水应、 蔡报祥	 	编制	苏永深	

注：1. 本表单和附件文件一并装订，须交文件综合员登记、归档。  
2. 本表单盖部门业务章后方可生效。