主要工程数量表

编号	名称	规格	材料	单位	数量	备注
一、	加氯					
①	数字隔膜计量泵	Q≥105L/h，H≥4bar		台	2	次钠，撬装；前加氯，含管道、背压阀、安全阀、Y型过滤器、标定柱、脉冲阻尼器、取样阀、压力表等全套附件
②	数字隔膜计量泵	Q≥105L/h，H≥4bar		台	2	次钠，撬装；补加氯，含管道、背压阀、安全阀、Y型过滤器、标定柱、脉冲阻尼器、取样阀、压力表等全套附件
③	电磁流量计	DN8，PN10，0~500L/h		个	2	前加氯1套，补加氯1套
④	超声波液位计	0-5m		只	2	次氯酸钠储罐用
⑤	电动球阀	DN50 PN10	UPVC	套	2	储罐出水用
⑥	电动球阀	DN40 PN10	UPVC	套	2	储罐出水用
⑦	电动球阀	DN20 PN10	UPVC	套	6	前、后、补加氯泵出水用
⑧	手动球阀	DN25 PN10	UPVC	个	4	前加氯、补加氯系统用，各2个
⑨	手动球阀	DN20 PN10	UPVC	个	20	前加氯、补加氯系统用，各10个
⑩	手动球阀	DN15 PN10	UPVC	个	4	前加氯、补加氯系统用，各2个
⑪	配电控制系统	配套管道、桥架、线缆、控制柜及其所有系统所需附件		套	2	预留远控接入点；要能同时实现现场手动操作；前加氯、补加氯系统用，各1套；控制柜仅需1台，前加氯、补加氯接入同一控制柜。
⑫	撬装架	聚氨酯防腐，0.6mm厚涂层	碳钢	个	2	附管道和管配件，用于现状加氯泵（需拆装移位）
⑬	系统管路	DN50	UPVC	m	15	加药间内
⑭	系统管路	DN25	UPVC	m	30	加药间内
⑮	系统管路	DN20	UPVC	m	30	加药间内
⑯	系统管路	DN15	UPVC	m	15	加药间内
三、	其他					
⑰	磷酸铵盐干粉灭火器	手提式，4Kgx2		套	1	附灭火器箱，详见07S207，位置见图

工程施工图设计出图
专 用 章(1)
资质证书号:A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

			校 核 CHECKED	赵晖		阶 段 STAGE	施工图设计
审 核 AGREED	王健		校 对 CHECKED	赵晖		专 业 SPECIALITY	给水
设计负责人 CHIEF DESIGNER	任中佳		设 计 DESIGNED	白新星		比 例 SCALE	–
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	任中佳		制 图 DRAWING			日 期 DATE	2024.08

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）	项目编号 PROJECT NO.	2023GD233SS
	子项名称 SUB ITEM	加氯间
主要工程数量表	图 号 DRAWING NO.	WC013W-03
	修 正 号 REV. NO.	