会签栏

设备材料表						
序号	符号	名 称	规格 型号	单位	数量	备 注
1		以太网核心交换机	智能管理型，支持环网2光12电	台	1	与现用交换机匹配
2		工程师站	主频Windows 10 64位工作站操作系统 32G内存，1T硬盘+256G高速硬盘，27寸显示器	套	1	
3		操作员站	Windows 10 64位工作站操作系统 32G,1T硬盘+256G高速硬盘，27寸显示器	套	1	
4		容错服务器	主频高配CPU，2.2GHz 64位，4800M高速内存双CPU冗余配置，配置热备份（>300点）	套	1	
5		SCADA软件	组态软件开发+运行版（50000点）支持OPCUA	套	1	
6		SCADA软件	组态软件运行版（50000点）支持OPCUA	套	1	
7		电源电缆	YJV-0.6/1 3x2.5	米	400	PLC站等电源就近引自UPS
8		信号电缆	六类屏蔽以太网双绞线	米	400	服务器、操作站、工程师站、PLC站等信号就近就近引自交换机
9						
10						



R

以太网交换机(2光12电，100M/1000M 智能管理型)

厂级工业以太网TCP/IP 10/100/1000M 6类屏蔽网线

厂级工业以太网TCP/IP 10/100/1000M 8芯户外单模光纤

现状光纤

现有以太网交换机

R

PLC9
二期排水池站

二期排水池反冲洗水回用PLC9.1站

现有以太网交换机

R

PLC2
一期配水泵房主站

UPS2（现有）

10kV配电系统综合保护器（10套）
直流系统、UPS系统（2套）
0.4kV配电系统多功能表（20套）
MCC变频器、软起等智能设备（5套）

一期配水抽真空PLC2.1站

1#、4#、5#排污泵远程rI02.1~2.3站

其他现场智能设备

现有以太网交换机

MODEM

R

PLC4
一期滤池主站

以太网交换机

UPS4（现有）

无线交换网络

MODEM

1#滤池
2#滤池
3#滤池
4#滤池
5#滤池
6#滤池
7#滤池
8#滤池
9#滤池
10#滤池
11#滤池
12#滤池
13#滤池
14#滤池

10#、11#排污泵远程rI04.1~4.2站

其他现场智能设备

排泥车PLC站（5套）

现有以太网交换机

R

PLC1
加药间主站

UPS1（现有）

火氯联锁子站
投篮子站
PLC1.2
二期加聚铝子站

12#排污泵远程rI01.1站

其他现场智能设备

现有以太网交换机

R

PLC5
二期滤池主站

UPS5（现有）

以太网交换机

1#滤池
2#滤池
3#滤池
4#滤池
6#滤池
7#滤池
8#滤池
9#滤池
5#滤池

详4系统PLC5.3站

6#、7#、8#、9#排污泵远程rI05.1~5.4站

其他现场智能设备

现有以太网交换机

R

PLC6
提升泵房主站（现有）

UPS8（现有）

其他现场智能设备

现有以太网交换机

R

PLC3
二期配水泵房主站
（更换CPU）

UPS3（现有）

10kV配电系统综合保护器（10套）
直流系统、UPS系统（2套）
0.4kV配电系统多功能表（20套）
MCC变频器、软起等智能设备（5套）

二期配水抽真空PLC3.1站

2#、3#排污泵远程rI03.1~3.2站

其他现场智能设备

现有以太网交换机

G

综合楼弱电机柜

现有以太网交换机

R

PLC7
一期投碱流量计主站

排泥网远程IO站（2套）

13#排污泵远程rI07.1站

其他现场智能设备

现有以太网交换机

R

PLC8
二期投碱流量计主站

排泥网远程IO站（4套）

14#排污泵远程rI08.1站

其他现场智能设备

现场I/O点数	通讯	AI	AO	DI	DO	PI
PLC2	1	80	8	96	32	0
PLC2.1	1	8	8	32	16	0
排污泵IO站（1套）	1	0	0	8	8	0

现场I/O点数	通讯	AI	AO	DI	DO	PI
PLC4	1	24	8	80	32	0
一期滤池PLC子站（1套）	1	8	8	16	16	0
排泥车PLC子站（1套）	1	4	2	32	16	0
排污泵IO站（1套）	1	0	0	8	8	0

现场I/O点数	通讯	AI	AO	DI	DO	PI
PLC1	1	32	16	128	80	0
排污泵IO站（1套）	1	0	0	8	8	0

现场I/O点数	通讯	AI	AO	DI	DO	PI
PLC5	1	24	8	80	32	0
二期滤池PLC子站（1套）	1	16	8	32	32	0
PLC5.1	1	8	8	56	32	0
PLC5.2	1	4	2	16	16	0
排污泵IO站（1套）	1	0	0	8	8	0
PLC5.3	1	16	8	64	48	0

现场I/O点数	通讯	AI	AO	DI	DO	PI
PLC3（更换CPU）	/	/	/	/	/	/
PLC3.1	1	8	8	32	16	0
排污泵IO站（1套）	1	0	0	8	8	0

现场I/O点数	通讯	AI	AO	DI	DO	PI
排泥网IO站（1套）	1	0	0	24	16	0
排污泵IO站（1套）	1	0	0	8	8	0

现场I/O点数	通讯	AI	AO	DI	DO	PI
排泥网IO站（1套）	1	0	0	24	16	0
排污泵IO站（1套）	1	0	0	8	8	0



自控/仪表等电位连接示意图

图例：

G 8芯户外单模光纤

R 六类屏蔽以太网双绞线

注意：

1.自控系统中含加药加氯PLC柜（IO柜），加药成套系统中另设控制柜。

2.加药成套系统负责控制柜至设备以及控制柜至PLC的线缆。

工程设计出图专用章

单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司

业务范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A111005439

有效期至：2028年 12月 22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）	项目(副)负责人	姚东钢	姚东钢	校核人	赵申	赵申	阶段	施工图设计	
	市第四水厂自控、安防改造设计图	专业负责人	梁毅 胡田力	梁毅 胡田力	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS030202-YZ17	
	自控系统架构图	设 计 人	薛培	薛培	审定人	董威	董威	日期	2024.08	比例