



- 图例:
- Y型过滤器
  - 手动蝶阀
  - 安全阀
  - 标定缓冲器
  - 电动球/蝶阀
  - 手动球阀
  - 防脉冲器
  - 压力变送器
  - 电磁流量计
  - 背压阀
  - 截止阀
  - 泄水阀

- 说明:
- 次氯酸钠加注系统采用成套设备, 本图仅作成套设备引进的条件设置。
  - 次氯酸钠加注采用正进水加注, 自动控制。
  - 该投加系统配置及泵量程已按水厂运行要求设置。

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）										项目(副)负责人		姚左钢 鲍磊		校核人		周川 李晓		阶段		施工图设计						
	石碣水厂加药系统改造设计图										专业负责人		韩宝平 许春蕾		审核人		单晓峻		图号		2023N121-SS030701-GS03						
	次氯酸钠投加系统图										设计人		杜梦婵		审定人		姚左钢		日期		2024.08			比例		示意	