



- 说明:
- 1、单位: 毫米。
  - 2、防腐要求: 所有钢件除锈后, 内外壁涂无毒环氧漆两道。
  - 3、焊口坡口形式及尺寸采用GB/T 985.1-2008

设计 会签单	 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	校核人	周川 李晓	周川 李晓	阶段	施工图设计				
				专业负责人	韩宝平 许春蕾	韩宝平 许春蕾	审核人	单晓峻	单晓峻	图号	2023N121-SS031001-GS10			
				设计人	杜梦婵	杜梦婵	审定人	姚左钢	姚左钢	日期	2024. 08	比例		1:4
				石排水厂加药系统改造设计图				管道加氯点大样图						