

安防立杆安装大样图



安防立杆基础剖面图

安防立杆基础平面图



安防立杆法兰盘大样图



安防立杆螺栓大样图

说明:

1、本图单位以毫米计。
2、立杆须做内外热镀锌处理，壁厚6mm，表面烤漆，乳白色。
3、混凝土为C25。配M24地脚螺栓4根，L=800mm。
4、杆体接地电阻小于1欧。
5、1m深的基础周围外扩1.5米均回填密实度为93%的土。
6、每根螺栓杆上采用双螺母，螺母与法兰盘间用点焊焊紧螺母的角部。
7、选定产品后经设计确认后方可施工。



室内固定式摄像机楼板安装大样图



室内固定式摄像机壁挂安装大样图

			校 核 CHECKED	范翔宇		阶 段 STAGE	施工图设计
审 核 AGREED	陆赣诚		校 对 CHECKED	范翔宇		专 业 SPECIALITY	自控及仪表
设计负责人 CHIEF DESIGNER	王健		设 计 DESIGNED	陈旭春		比 例 SCALE	/
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	黄凯		制 图 DRAWING			日 期 DATE	2024.10

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）

安防立杆安装大样图

项目编号 PROJECT NO.	2023GD23SS
子项名称 SUB ITEM	中心水厂
图 号 DRAWING NO.	SS0218-CI28
修 正 号 REV. NO.	

工程施工图设计出图专用章(1)
资质证书号:A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发
工程设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131000017
有效期至：2028年12月22日