



图例

- 数字半球摄像机
- 数字红外枪型摄像机
- 数字红外半球摄像机
- 智能化弱电机柜

综合楼三层视频监控摄像机平面布置图 1:100

说明:

- 综合楼视频监控系统摄像机数量共计30台, 主要采用数字红外枪型摄像机和数字红外半球摄像机, 所有摄像机均采用POE接口, 电源线和信号线采用一根CAT6双绞线。
- 摄像机的电源线和信号线引至本层弱电井智能化机柜内的ONU。
- 摄像机引出的CAT6双绞线穿JDG20管沿墙、地板、吊顶内暗敷, 或吊顶内桥架敷设。
- 从摄像机至弱电井智能化机柜的CAT6双绞线、预埋管、桥架等由综合施工单位完成布线和预埋。

注册工程师 签字	中国市政工程西南设计研究院有限公司	东莞市污泥集中处理处置项目	综合楼
专业	审 定	校 核	综合楼三层视频监控摄像机平面布置图
注册号	审 核	设 计	设计阶段
姓名	设计负责人	制 图	工程编号
日期	专业负责人	日 期	图 号
		2023.03	版 本 号
			页 数
			电子文档号