



2. 污泥浓缩及脱水车间土建及设备按 $5\text{ m}^3/\text{d}$ 规模建设, 产泥量约 8.5 tDS/d , 新增板框压滤机2套, 过滤面积 800 m^2 , 工作时间按12小时/天考虑。

<div></div> <div>中国市政工程中南设计研究总院有限公司</div> <div>Central & Southern China Municipal Engineering Design and Research Institute Co., Ltd</div> <div>工程设计综合资质甲级: A142001257 工程咨询甲级资信: 甲212024010960</div>	工程名称		东莞市滨海湾海岛水质净化厂工程				
	子项						
	图名		污泥浓缩脱水车间剖面图（二）				
	审定	戴仲怡	戴仲怡	专业负责人	游浩荣	游浩荣	
	审核	袁尚	袁尚	校核	余军	余军	
项目负责人		戴仲怡	戴仲怡	设计	曾长发	曾长发	
		设计号	排60-2024-34	设计阶段	初步设计	版本	A
		图号	CPS-1007	专业	排水	日期	2025.03