

平面图



盖板布置图



电缆敷设大样图



A--A剖面图



盖板配筋平面图



B--B盖板配筋剖面图

注：1、单位尺寸为厘米。

2、路灯手孔井盖板顶与道路侧石平。

3、盖板砼标号C20。

注:

1. 手孔井电缆保护管的规格及根数由工程具体确定,图中尺寸供参考。
2. 手孔井施工完毕,管线间应用沥青封堵严密。
3. 壕沟中保护盖板为C15混凝土板，尺寸为300x200x35。
4. 图中尺寸均以毫米计。

中国市政工程中南设计研究总院有限公司
出图专用章
工程设计综合资质甲级。
证书号:A142001257 有效期至2030年01月07日

中国市政工程中南设计研究总院有限公司 Central & Southern China Municipal Engineering Design and Research Institute Co.,Ltd						工程名称	东莞市滨海湾海岛水质净化厂工程				
工程设计综合资质甲级:A142001257 工程咨询甲级资信:甲212024010960						子 项	电气工程				
						图 名	厂区照明手井大样图				
审 定	胡咏祥	胡咏祥	专业负责人	蒋全红	蒋全红						
审 核	刘发明	刘发明	校 核	施 皓	施皓	设计号	排60-2024-34	设计阶段	初步设计	版 本	A
项目负责人	戴仲怡	戴仲怡	设 计	刘国壮	刘国壮	图 号	CDQ-114	专 业	电气	日 期	2025.03