

12) 针对盘式曝气器及穿孔曝气管防堵塞及清洗措施,本工程采用定期放空生化池进行清洗及维护。

 中国市政工程东北设计研究总院有限公司							代建单位		东莞市水务集团建设管理有限公司			
							工程名称		东莞市大朗寮边水质净化厂工程			
审 定	刘 双	刘双	校 核	刘健辉	刘健辉	子项名称	A0A生物池					
审 核	刘 双	刘双	设 计	朱松林	朱松林	A0A生物池设计说明						
项目负责人	薛 昆	薛昆	制 图	陶文鑫	陶文鑫	阶 段	施工图	专 业	工 艺	比 例		
专业负责人	梁 伟	梁伟	日 期	2025. 04	图 号	25P-8304S-04S-01	工程编号	25P-8304S	版 次	A		