



说明：1.仪表的安装应由仪表生产厂家或自控承包商现场指导。
2.仪表箱由厂家配套，箱内应包含电源及信号防雷装置。

- 门禁一体机
- 开门按钮
- 磁力锁

生化池工艺包配套仪表设备材料表					
序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	渠道流量计	AOA工艺设备包配套	套	4	
2	热式气体流量计	AOA工艺设备包配套	套	3	
3	电磁流量计	加药系统设备包配套	套	3	乙酸钠
4	电磁流量计	加药系统设备包配套	套	2	氢氧化钠



中国市政工程东北设计研究总院有限公司

审 定	具瑞强	校 核	徐小玲	子项名称	仪表及自控				
审 核	具瑞强	设 计	吕振兴	阶 段	施工图	专 业	自控	比 例	
项目负责人	薛 昆	制 图	吕振兴	图 号	25P-8304S-171- 42	工程编号	25P-8304S	版 次	A
专业负责人	张 生	日 期	2025. 04						